

# 强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980302000603



ABB Stotz-Kontakt GmbH (生产者) 及北京ABB低压电器有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB Stotz-Kontakt GmbH (生产者) 及北京ABB低压电器有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH  
生产者地址: Eppelheimer Strasse 82, 69123 Heidelberg, Germany  
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明  
产品名称: 隔离开关  
产品系列、型号、规格: (见附件)  
依据的标准: GB/T14048.3-2017  
生产企业名称: 北京ABB低压电器有限公司  
生产企业地址: 北京市北京经济技术开发区康定街17号

## 生产者联系信息

名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH  
地址: Eppelheimer Strasse 82, 69123 Heidelberg, Germany  
联系人: Cheng Zhang  
电话: +496221701779  
电子邮箱: cheng.zhang@de.abb.com  
自我声明时间: 2020-09-01  
自我声明地点: Heidelberg  
指定签字人: U. Laudenklos  
签章:

## 授权代表信息

名称: 北京ABB低压电器有限公司  
地址: 北京市市辖区北京经济技术开发区康定街17号  
联系人: 戴玉微  
电话: 010 5080 5086  
电子邮箱: yuwei.dai@cn.abb.com  
自我声明时间: 2020-09-01  
自我声明地点: 北京  
指定签字人:  
签章:

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH  
Eppelheimer Straße 82  
D-69123 Heidelberg

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000603

产品系列、型号、规格:

SD201,SD202,SD203,SD204;SHD201,SHD202,SHD203,SHD204; 详情见附件

生产者联系信息

名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH  
 地址: Eppelheimer Strasse 82, 69123 Heidelberg, Germany  
 联系人: Cheng Zhang  
 电话: +496221701779  
 电子邮箱: cheng.zhang@de.abb.com  
 自我声明时间: 2020-09-01  
 自我声明地点: Heidelberg  
 指定签字人: J. Laudenklos  
 签章:

授权代表信息

名称: 北京ABB低压电器有限公司  
 地址: 北京市市辖区北京经济技术开发区康定街17号  
 联系人: 戴玉微  
 电话: 010 5080 5086  
 电子邮箱: yuwei.dai@cn.abb.com  
 自我声明时间: 2020-09-01  
 自我声明地点: 北京  
 指定签字人:   
 签章:

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH  
 Eppelheimer Straße 82  
 D-69123 Heidelberg

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。


# 强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000603

## 产品系列、型号、规格(附件):

SD201, SD202, SD203, SD204, SHD201, SHD202, SHD203, SHD204  
 额定绝缘电压(Ui): 500V (SD200), 440V (SHD200);  
 额定冲击耐受电压(Uimp): 12kV;  
 额定工作电压(Ue): SD200: AC253V (1P) DC60V (1P 外形), AC440V (2P, 3P, 4P), DC125V (2P 外形); SHD200: AC240V (1P), DC60V (1P 外形), AC415V (2P, 3P, 4P), DC125V (2P 外形);  
 约定发热电流(Ith): 63A;  
 额定工作电流(Ie): 16A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A;  
 额定短时耐受电流(Icw): 1260A/1s;  
 额定短路接通能力(Icm)(峰值): 945A;  
 额定限制短路电流(Iq): 25kA (SD200); 10kA (SHD200)  
 使用类别: SD200: AC-23A, DC-21A; SHD200: AC-22A, DC-21A;  
 极数: 1P, 2P, 3P, 4P  
 直流接线图:



## 型号的解释:

SD/SHD 20 1 / 16  
 1 2 3 4

- 1—产品系列代号: 隔离开关
- 2—设计代号
- 3—极数: 1P、2P、3P、4P
- 4—工作电流等级: 16A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A

## 生产者联系信息

名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH  
 地址: Eppelheimer Strasse 82, 69123 Heidelberg, Germany  
 联系人: Cheng Zhang  
 电话: +496221701779  
 电子邮箱: cheng.zhang@de.abb.com  
 自我声明时间: 2020-09-01  
 自我声明地点: Heidelberg  
 指定签字人: U. Laudenklos  
 签章:

## 授权代表信息

名称: 北京ABB低压电器有限公司  
 地址: 北京市市辖区北京经济技术开发区康定街17号  
 联系人: 戴玉微  
 电话: 010 5080 5086  
 电子邮箱: yuwei.dai@cn.abb.com  
 自我声明时间: 2020-09-01  
 自我声明地点: 北京  
 指定签字人:   
 签章:

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH  
 Eppelheimer Straße 82  
 D-69123 Heidelberg

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。