

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980302000612

北京ABB低压电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

北京ABB低压电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：北京ABB低压电器有限公司
生产者地址：北京市市辖区北京经济技术开发区康定街17号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：隔离开关
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.3-2017
生产企业名称：北京ABB低压电器有限公司
生产企业地址：北京市北京经济技术开发区康定街17号

联系人：戴玉微
电话：010 5808 5086
电子邮箱：yuwei.dai@cn.abb.com
指定签字人：

自我声明时间：2020-09-01
自我声明地点：北京

生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000612

产品系列、型号、规格:

SD201,SD202,SD203,SD204,SHD201,SHD202,SHD203,SHD204; 详见参数附件

联系人: 戴玉微
电话: 010 5808 5086
电子邮箱: yuweidai@cn.abb.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-09-01

自我声明地点: 北京

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980302000612

产品系列、型号、规格(附件):

SD201, SD202, SD203, SD204, SHD201, SHD202, SHD203, SHD204
额定冲击耐受电压(U_{imp}): 4kV;
额定绝缘电压(U_i): 500V (SD200), 440V (SHD200);
额定工作电压(U_e): SD200: AC253V (1P), AC440V (2P, 3P, 4P);
SHD200: AC240V (1P), AC415V (2P, 3P, 4P);
约定发热电流(I_{th}): 100A;
额定工作电流(I_e): 80A, 100A;
额定短时耐受电流(I_{cw}): 1260A/1s;
额定短路接通能力(I_{cm}): 945A;
额定限制短路电流(I_q): 25kA (SD200); 10kA (SHD200);
使用类别: AC-23A (SD200); AC-22A (SHD200);
极数: 1P, 2P, 3P, 4P;
外壳防护等级: IP20

联系人: 戴玉微
电话: 010 5808 5086
电子邮箱: yuyei.dai@cn.abb.com
指定签字人:

自我声明时间: 2020-09-01

自我声明地点: 北京

生产者签章



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。