

# 产品认证证书

## II型自愿认证

证书编号: CQC2013010302625141

发证日期: 2020年08月14日

有效期至: 2031年06月02日

**委托人名称及注册地址** 北京 ABB 低压电器有限公司  
北京市北京经济技术开发区康定街 17 号

**制造商名称及注册地址** 北京 ABB 低压电器有限公司  
北京市北京经济技术开发区康定街 17 号

**生产企业名称及生产地址** 北京 ABB 低压电器有限公司  
北京市北京经济技术开发区康定街 17 号

**产品名称和系列、规格、型号** 隔离开关  
SD201,SD202,SD203,SD204,SHD201,SHD202,SHD203,SHD204 ; 详见参数附件

**产品标准和技术要求** GB/T14048.3-2017

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



授权签字人

签发

陈昕

陆楠



中国质量认证中心



# 产品认证证书

## II型自愿认证

附 录

证书编号: GQC2013010302625141

第 1 页 共 1 页

纸 号:

SD201, SD202, SD203, SD204, SHD201, SHD202, SHD203, SHD204

额定冲击耐受电压( $U_{imp}$ ): 4kV;

额定绝缘电压( $U_i$ ): 500V (SD200), 440V (SHD200);

额定工作电压( $U_e$ ): SD200: AC253V (1P), AC440V (2P, 3P, 4P);

SHD200: AC240V (1P), AC415V (2P, 3P, 4P);

约定发热电流( $I_{th}$ ): 100A;

额定工作电流( $I_e$ ): 80A, 100A;

额定短时耐受电流( $I_{cw}$ ): 1260A/1s;

额定短路接通能力( $I_{cm}$ ): 945A;

额定限制短路电流( $I_q$ ): 25kA (SD200); 10kA (SHD200);

使用类别: AC-23A (SD200); AC-22A (SHD200);

极数: 1P, 2P, 3P, 4P;

外壳防护等级: IP20

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心